



PN1(N)  
RIS 1200 VW EKO  
L(N)=1123m³/h; H=210Pa  
L(P)=1123m³/h; H=190Pa  
Priekšsildītāja Q<sub>el</sub>=4.7kW  
N<sub>el</sub>=0.6kW  
m=152kg

PN2(N)  
RIS 1200 VW EKO  
L(N)=1123m³/h; H=210Pa  
L(P)=1123m³/h; H=190Pa  
Priekšsildītāja Q<sub>el</sub>=4.7kW  
N<sub>el</sub>=0.6kW  
m=152kg

**APZĪMĒJUMI**

- PN1 - ventilācijas sistēmas apzīmējums
  - Ø15 - gaisa vada izmērs (diametrs)
  - L 990 - gaisa daudzums (m³/h)
  - DVSN-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
  - TFF-100 - pieplūdes difuzors (marka-diametrs)
  - SKR100 - regulējamo vārsts (marka-diametrs)
  - SKR200 - regulējamo vārsts (marka-diametrs)
  - SKP-01-315 - ugunsizturīgs vārsts (marka-diametrs)
- trokšņa slāpētājs
  - regulējamo vārsts
  - ugunsizturīgs vārsts
  - motorizēts vārsts
  - tīrīšanas lūka

**IZMAINAS**

1. Ieviest izvelamas gaisvadus no ventilācijas tīkla izvelamas restēm ar pretkondensāta izolāciju
2. VPP zona iemontēt papildus pieplūdes un nosūces difuzorus virs piekaramiem griestiem.

**PĪLĪNĒS**

atzīmes mērogs, pārējie izmēri mm.  
darbus veikt, izmantojot vienlīdzīgu apstākļus.  
atzīmes prasības uz vietas.  
uzstādīt vārstus, pieplūdes un nosūces drošinātājiem  
ar 72 °C ugunsizturības klasei EI 60.

IZMANTOTĀS BRĪVĀS <b>REM PRO</b> Izmantošanas reģ. Nr. 4153041904 (Izmantošanas reģ. Nr. 1827-R) Valsts reģ. Nr. LV-1016, Latvija Adrese: Līvoniņu iel. 11, Rīga Telefon: 67711841, e-mail: riga@rem.lv Reģistrācijas Nr. C2000001, V-5401, Latvija Brīvības iel. 108, e-mail: rem@rem.lv		PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības SA "Saldītes pakalpojumu KOMBINĀTS"	PASŪTĪTUMA Nr. 16KOMB
PIRMS ĒKAS TĒLPU PLĀNOJUMA UN INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMA MAIŅA STACIJAS IELĀ 63. DAUGAVPILĪ			
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS SHĒMAS PN1,PN2,PN4.			
DATUMS 26.07.2016	PARAKSTS 26.07.2016	REĢISTRĀCIJAS Nr.	MARKA
STADIJA TP	MĒROGS 1:100	LAPA 03	LAPU SK.
REM_2716	AVK-I	1:100	03